

遠東科技中心 AB 棟大樓 113 年 12 月~114 年 01 月份機電消防維護工作報告

一、113 年 12 月份工作報告：

- 1、12 月 02 日：維修 B 棟頂樓 6-10F#6, #8 風扇馬達皮帶損耗更新 x4。
- 2、12 月 03 日：維修 A 棟頂樓 6-10F#1 風扇馬達皮帶損耗更新 x2。
- 3、12 月 05 日：維修 A 棟頂樓 6-10F 冷卻水塔#7 風扇馬達電磁接觸器故障更新。
- 4、12 月 06 日：上峰工程維修 B3 停車場#49 車位鼓風機馬達軸承更新。
- 5、12 月 09 日：鉅翔空調 A 棟頂樓 1-10F 冷卻水塔循環水泵基座避震器更新施工。
- 6、12 月 20 日：維修 B 棟 6-10F 冷卻水塔#2 風扇馬達電磁接觸器故障更新。
- 7、12 月 17 日：AB 棟 1F 卸貨區升降平台支架軸添加黃油潤滑。
- 8、12 月 26 日：維修 B 棟 1F 卸貨區#4 昇降平台控制桿斷裂焊接固定。
- 9、12 月 30 日：維修 A 棟 5F 男廁#5 小便斗排水管路重新配置配管。
- 10、12 月 31 日：拆除 B1 公有汽車停車區立柱及鐵鏈及收存。

二、114 年 01 月份工作報告：

- 1、01 月 07 日：A 棟 9F 女廁緊急求救鈴脫落重新固定。
- 2、01 月 08 日：維修 A 棟 1F 卸貨區#3 昇降平台控制盒脫落重新固定。
- 3、01 月 10 日：B3 停車場#182 車位旁連續壁內排水孔堵塞疏通正常。
- 4、01 月 14 日：B 棟 10F 拖把間清洗槽鑄鐵 P 管破損購買塑膠 P 管更新。
- 5、01 月 15 日：B 棟下蓄水池#2 揚水泵浦損壞緊急改#1 揚水泵浦單機運轉。
- 6、01 月 17 日：維修 B 棟下蓄水池#2 揚水泵積熱電驛損壞更新。
- 7、01 月 24 日：抄寫 AB 棟各廠戶公水私用水錶度數。
- 8、01 月 24 日：AB 棟無載緊急發電機啟動運轉測試。

※資料至 114 年 01 月 31 日止。

填表人：駿羽消防有限公司 張勝航